


AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED UGR<19

Oprawy UGR<19







Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.




Oddział Położniczy, Szpital w Goleniowie

Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200	5051 / 5234	28,2	3000 / 4000	1196 x 296 x 67 / 596 x 596 x 67
AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500	6314 / 6543	34,8	3000 / 4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600	6608 / 6848	35,3	3000 / 4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800	7576 / 7851	43,1	3000 / 4000	1196 x 596 x 67
AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400	10102 / 10468	56,3	3000 / 4000	1196 x 596 x 67
AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200	13217 / 13695	71,6	3000 / 4000	1196 x 596 x 67

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) Micro-PRM SL (mikropryzma PMMA z szybą laminowaną)

Informacje dodatkowe:

Opisy klas produktów dostępne na kolejnej stronie.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2024